
сантехСВАР.рф
santex-SVAR.ru
Структурные данные
1 мотивация
Шаман без креатива не может !
2 угловая комната
плесень в углу исключена
2.1 второй радиатор в угол
необходимость двойной мощности теплоотдачи
Хорошая методика борьбы : против погодозависимой автоматики
симптомы
стояки постоянно меняют температуру
в квартире тепло только при хороших морозах
большая площадь стекла от пола
большой периметр открывания створки : продувание на старых уплотнителях
2 наружние стены
2 батареи висели на обратке : холодные стояки
1.1 холодно в комнате
для экономии места
1.2 развернуть на другую стенку
1.3 просто поменять картинку : старую чугуняку на современный радиатор
при стандартной высоте H=500 мм тепловой мощности не хватит, из-за ограничения кол-ва секций.
3 узкие проемы
3.1 высокие радиаторы
3.1.1 на выбор :
2-этажные
IPS Elegance высота 800 мм
FONDITAL до 2 м высотой
Красноярские Silver
Вертикалка
на дыбы : длинный крокодил
Очень эмоциональная схема
максимальная теплоотдача
на более горячий
4 на транзитный стояк
схема для скромных блондинок : под радиатором трубы нет !
4.1 + радиатор в зале на диагональ
4.1.1 Зал + спальня (стояк справа) : 2 радиатора параллельно на 1 стояк
4.1.2 "конский размер" - OnnLine 42 мм даже не предлагали
4.1.3 BRIXIS : диаметр 33 мм
Турбодизель Термоядерный реактор
4.2 нижняя подача по стояку
для правильной гидравлики : перекрученные схемы
Перехлест
Диагональ
Змеинные свадьбы
Без заужения на вентилях
5 Терморегуляция
5.1.1 Байпасы-перемычки есть на каждом радиаторе
5.1 отключая 1 радиатор
5.2 можно было поставить регулировочные вентили
5.2.1 ручные FAR
5.2.2 автоматические термостаты
HERZ
Danfoss
VALTEC расширенный проход
Повышенной пропускной способности